

**О наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей
по центрам питания 35 кВ и выше
I квартал 2011 г.**

№ п/п	Номер подстанции	Уровни напряжения	Установленная мощность существующих трансформаторов				макс замеров М Вт	Текущий резерв мощности для присоединения потребителей М Вт		Планируемый резерв мощности на конец года
			№ Тр-ра	М ВА	М Вт	%		с учетом присоединенных потребителей	с учетом выданных технических условий	
1	ПС	110/10	Т-1	16	13,6	0,36	4,87	8,7	1,8	0,800
	Холодмаш		Т-2	16	13,6	0,36	4,85	8,8	3,3	1,600