

**О наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей
по центрам питания 35 кВ и выше
II квартал 2011 г.**

№ п/п	Номер подстанции	Уровни напряжения	Установленная мощность существующих трансформаторов				макс замеров М Вт	Текущий резерв мощности для присоединения потребителей М Вт		Планируемый резерв мощности на конец года
			№ Тр-ра	М ВА	М Вт	%		с учетом присоединенных потребителей	с учетом выданных технических условий	
1	ПС	110/10	Т-1	16	13,6	0,29	3,90	9,7	1,8	0,800
	Холодмаш		Т-2	16	13,6	0,34	4,66	8,9	3,3	1,600