

Отчет по инцидентах в электрических сетях
ОАО «Распределительная сетевая компания»
За январь 2011 г.

Nn	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежден. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	18.01.11	0ч.40м.	18.01.11	1ч.10м.	165	Повреждена РУ-10кВ ТП-212	Произведён ремонт РУ-10кВ, лабораторные испытания.
2	21.01.11	13ч.13м.	21.01.11	13ч.50м.	613	Повреждена КЛ-6кВ от п/ст Северная до РП-1. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации.	Произведён ремонт кл-6кВ, лабораторные испытания.
3	30.01.11	21ч.02м.	30.01.11	21ч.06м.	108	Повреждена КЛ-10кВ. от ТП-27 до РП-2. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации.	Произведён ремонт кл-10 кВ, лабораторные испытания.
4							
5							
6							