

Отчет по инцидентах в электрических сетях
ОАО «Распределительная сетевая компания»
За февраль 2011 г.

Nn	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежден. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	01.02.11	00ч.01м.	01.02.11	1ч.20м.	103	Повреждено РЛНД Ф-103. Опора №31	Произведён ремонт РЛНД на опоре №31.
2							
3							
4							
5							
6							