

**Отчет по инцидентах в электрических сетях
ОАО «Распределительная сетевая компания»
За апрель 2011 г.**

Nn	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежден. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	07.04.11	08ч.27м.	07.04.11	09ч.04м.	502	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-56 до ВЛ-10кВ Ф-502.	Произведён ремонт КЛ-10кВ, лабораторные испытания.
2	14.04.11	07ч.20м.	14.04.11	08ч.02м.	174	Повреждена КЛ 10 кВ на ТП-360	Произведён ремонт КЛ-10кВ, лабораторные испытания.
3	15.04.11	11ч.40м.	15.04.11	12ч.49м.	125	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-165 до ТП-268 Ф-125.	Произведён ремонт КЛ-10кВ, лабораторные испытания.
4	15.04.11	23ч.51м.	16.04.11	00ч.15м.	112	Повторное включение успешно.	Повторное включение успешно.
5	18.04.11	05ч.00м.	18.04.11	05ч.30м.	107	Поврежден винтальный разрядник на КТП-357	Ответственному за эл.хозяйство КТП-375 произвести ремонт.
6	18.04.11	08ч.17м.	18.04.11	09ч.05м.	107	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-120 до ТП-88 Ф-107.	Произведён ремонт КЛ-10кВ, лабораторные испытания.