

**Отчет по инцидентах в электрических сетях
ОАО «Распределительная сетевая компания»
За май 2011 г.**

№п	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежден. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	02.05.11	18ч.35м.	02.05.11	18ч.50м.	502	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-108 до ВЛ-10кВ Ф-502.	Произведён ремонт КЛ-10кВ, лабораторные испытания.
2	03.05.11	19ч.25м.	03.05.11	20ч.35м.	169	Повреждена КЛ 10 кВ от ТП-245 до ТП-108	Произведён ремонт КЛ-10кВ, лабораторные испытания.
3	04.05.11	20ч.15м.	04.05.11	20ч.48м.	112	Повреждена КТП-369	Произведён ремонт КТП-369, лабораторные испытания.
4	15.05.11	00ч.48м.	15.05.11	01ч.17м.	103	Повреждена КТП-140	Произведён ремонт КТП-140, лабораторные испытания.
5	26.05.11	11ч.10м.	26.05.11	11ч.16м.	165	Повреждена КТП-212	Произведён ремонт КТП-212, лабораторные испытания.
6	27.05.11	06ч.40м.	27.05.11	07ч.03м.	112	Повреждена КТП-220	Произведён ремонт КТП-369, лабораторные испытания.
7	27.05.11	06ч.40м.	27.05.11	08ч.15м.	113	Повреждена КЛ 10 кВ от ТП-305 до п/ст Южная	Произведён ремонт КЛ-10кВ, лабораторные испытания.