

Отчет об инцидентах в электрических сетях
 ОАО «Распределительная сетевая компания»
 за июнь 2011 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежден. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	03.06.11	02ч.52м.	03.06.11	03ч.32м.	503	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-309 до ТП-312 Ф-507.	Произведён ремонт КЛ-10кВ, лабораторные испытания.
2	11.06.11	18ч.00м.	11.06.11	19ч.10м.	103	Повреждена ВЛ-10кВ	Произведён ремонт ВЛ-10кВ
3	19.06.11	3ч.55.	19.06.11	1ч.35м.	169	Повреждена КЛ-10кВ от п/ст Холодмаш до ТП-221 Ф-169.	Произведён ремонт КЛ-10кВ, лабораторные испытания.
4	24.06.11	11ч.25м.	24.06.11	11ч.52м.	109	Повреждена ТП-336	Произведён ремонт ТП-336, лабораторные испытания.
5	27.06.11	5ч.50м.	27.06.11	10ч.00м.	107	Повреждена вл-10кВ Ф-107	Произведён ремонт ВЛ-10кВ
6							
7							