

**Отчет по инцидентах в электрических сетях  
ОАО «Распределительная сетевая компания»  
За июнь 2012 г.**

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежден. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	17.06.12	13ч.25м.	17.06.12	13ч.45м.	125	Повреждена ВЛ-10кВ Ф-125	Восстановлен
2	25.06.12	09ч.20м.	25.06.12	09ч.55м.	169	Повреждена КЛ-10кВ Ф-169 от опоры №8 до опоры №9	Поврежденный участок выведен из схемы