

Отчет об инцидентах в электрических сетях
ОАО «Распределительная сетевая компания»
За июль 2012 г.

| № | ОТКЛЮЧЕНИЕ | | ВКЛЮЧЕНИЕ | | фидер | Причина отключения поврежден. Эл.оборудования | Мероприятия по их устранению |
|---|------------|----------|-----------|----------|-------|---|---------------------------------------|
| | ДАТА | ВРЕМЯ | ДАТА | ВРЕМЯ | | | |
| 1 | 17.06.12 | 13ч.25м. | 17.06.12 | 13ч.45м. | 125 | Повреждена ВЛ-10кВ Ф-125 | Восстановлен |
| 2 | 25.06.12 | 09ч.20м. | 25.06.12 | 09ч.55м. | 169 | Повреждена КЛ-10кВ Ф-169 от опоры №8 до опоры №9 | Поврежденный участок выведен из схемы |