

Отчет по инцидентах в электрических сетях  
ОАО «Распределительная сетевая компания»  
За август 2012 г.

Nn	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежден. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	25.07.12	15ч.15м.	25.07.12	15ч.45м.	263	Повреждена КЛ-10кВ Ф-263 ТП-21 ТП-12	Поврежденный участок выведен из схемы
2	09.08.12	17ч.20м.	09.08.12	19ч.30м.	314	Повреждена ВЛ-10кВ Ф-314 от оп.№138 до оп. №139	Поврежденный участок выведен из схемы Ф- 314 включен частично до оп.№ 90
3	21.08.12	0ч.40м.	21.08.12	03ч20м.	103	Повреждена КЛ-10кВ Ф-103 от ПС «Южная» до КТП-387	Поврежденный участок выведен из схемы Ф- 103 перезапитан через Ф-281
4							
5							
6							