

Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях
 ОАО «Распределительная сетевая компания»
 за сентябрь 2012 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежден. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	26.09.12	12ч.24м.	26.09.12	12ч.40м.	613	Повреждена КЛ-6кВ от ПС «Северная» до РП-1	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта
2	29.09.12	20ч.08м.	29.09.12	20ч.32м.	110	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-256 до ТТП-4	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта