

Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях  
 ОАО «Распределительная сетевая компания»  
 за октябрь 2012 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежден. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	31.10.12	03ч.54м.	31.10.12	04ч.30м.	125	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-268	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта