

Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях
 ОАО «Распределительная сетевая компания»
 за ноябрь 2012 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежден. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	04.11.12	11ч.30м.	04.11.12	11ч.58м.	125	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-125 до ВЛ Ф-125	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта
2	08.11.12	07ч.24м.	08.11.12	07ч.50м.	109	Повреждена ТП-35	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта