

Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях
 ОАО «Распределительная сетевая компания»
 за декабрь 2012 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежден. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	08.12.12	16ч.15м.	08.12.12	17ч.45м.	101	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-149 до ТП-152	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта
2	09.12.12	21ч.05м.	09.12.12	21ч.30м.	103	Повреждено РЛНД на ТП-334	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта