

**Отчет об инцидентах в электрических сетях
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за первый квартал 2010 года.**

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжительность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	п/ст Южная Ф-125	07.01.2010 8.35	Пробой изоляции вентильного разрядника ВЛ-10 кВ опора № 23	34 мин	705
2	п/ст Южная Ф-109	08.01.2010 18.13	Пробой изоляции на ВН-Т-1 в ТП-336	22 мин	580
3	п/ст Холодмаш Ф-184	12.01.2010 06.23	Отказ в работе РЗиА на п/ст Холодмаш	16 мин	282
4	п/ст Южная Ф-107	14.02.2010 18.40	Перекрытие шинного моста 10 кВ в ТП-272	43 мин	1673
5	п/ст Северная Ф-612	27.02.2010 10.50	Выход из строя КЛ 6 кВ от ТП-126 до ТП-74	42 мин	384
6	п/ст Северная Ф-626	02.03.2010 07.40	Выход из строя КЛ 6 кВ от п/ст Северная до ТП-198 и от ТП-198 до ТП-187	22 мин	90
7	п/ст Южная Ф-109	12.03.2010 02.52	Перекрытие шинного моста 10 кВ в ТП-10	37 мин	550