

Отчет по инцидентах в электрических сетях
 ОАО «Распределительная сетевая компания»
 за январь 2013 г.

N	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежденного Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	11.01.13	07ч.50м.	11.01.13	08ч.35м.	609	Повреждена КЛ-10кВ от ПС «Северная» до РП-8	Поврежденный участок выведен из схемы.
2	23.01.13	13ч.30м.	23.01.13	13ч.45м.	613	Повреждена КЛ-10кВ от ПС «Северная» до РП-1	Поврежденный участок выведен из схемы.