

Отчет по инцидентах в электрических сетях  
ОАО «Распределительная сетевая компания»  
за март 2013 г.

N	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежденного Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	23.03.13	12ч.50м.	23.03.13	13ч.20м.	109	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-174 до ТП-169	Поврежденный участок выведен из схемы.