

Отчет по инцидентах в электрических сетях
 ОАО «Распределительная сетевая компания»
 за апрель 2013 г.

№п	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежденного. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	16.04.13	18ч.38м.	16.04.13	18ч.57м.	603	Повреждена ВЛ-10кВ от ТП-42 до ТП-214	Поврежденный участок восстановлен
2	20.04.13	14ч.35м.	20.04.13	14ч.55м.	107	Повреждена ВЛ-10кВ ТП-190	Поврежденный участок восстановлен
3	21.04.13	06ч.40м.	21.04.13	07ч.30м.	112	Повреждена КЛ-10кВ от ВЛ-Ф-112 до ТП-274	Поврежденный участок выведен из схемы
4	26.04.13	08ч.50м.	26.04.13	09ч.10м.	107	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-98	Поврежденный участок выведен из схемы