

Отчет по инцидентах в электрических сетях
 ОАО «Распределительная сетевая компания»
 за май 2013 г.

№п	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежденного. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	11.05.13	11ч.13м.	11.05.13	11ч.25м.	109	Повреждена ВЛ-10кВ от ТП-100 до ТП-250	Поврежденный участок выведен из схемы