

Отчет по инцидентах в электрических сетях
 ОАО «Распределительная сетевая компания»
 за октябрь 2013 г.

№п	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежденного. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	12.10.13	0ч.02м.	12.10.13.	0ч.38м	103	Повреждение КТП-369	Повреждённый участок восстановлен
2	12.10.13	23ч.05м	12.10.13	23ч.35м.	125	Повреждение КЛ-10кВ Ф-125 от ТП-67 до ТП-165а	Повреждённый участок выведен из схемы
3	31.10.13	15ч.12м.	31.10.13	16ч.18м.	103	Повреждение КТП-365	Повреждённый участок выведен из семы