

Отчет об инцидентах в электрических сетях
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за второй квартал 2010 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжительность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	п/ст Северная Ф-626	22.04.2010 12.10	Повреждена КЛ 6кВ от ТП-41 до ТП-246	20 мин	88
2	п/ст Северная Ф-614	02.05.2010 17.23	Повреждена КЛ 6 кВ от ТП-94 до ТП-260	51 мин	513
3	п/ст Южная Ф-107	27.05.2010 22.05	Повреждено оборудование ТП-64	2 часа 25 мин	4925
4	п/ст Южная Ф-108	19.06.2010 14.13	Повреждена КЛ 10 кВ от ТП-24 до ТТП-5	20 мин	308
5	п/ст Южная Ф-103	18.06.2010 23.05	Повреждение КЛ 10 кВ в ТП-76	1 час 20 мин	657
6	п/ст Усть Дзегута Ф-281	18.06.2010 23.13	Повреждение КЛ 10 кВ в ТП-76	14 мин	180
7	п/ст Усть Дзегута Ф-281	19.06.2010 01.00	Повреждение КЛ 10 кВ в ТП-76	30 мин	83
8	п/ст Северная Ф-604	29.06.2010 11.05	Повреждена КЛ 6 кВ от ТП-86 до ТП-136	38 мин	870