

Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за III квартал 2015 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	Продолжитель ность простоя, час. мин.	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	РП-1 Ф-173	01.07.2015 08ч.40м.	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-30 до ТП-49	0,6	290
2	РП-5 Ф-503	06.07.2015 09ч.44м.	Повреждение КТПН-383	0,01	46
3	ТП-17 Ф-605	19.08.2015 22ч.12м.	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-156 до ТП-17	0.4	400
4	ТП-385 Ф-631	20.08.2015 02ч.10м.	Нарушение электрической изоляции	0.6	58
5	РП-2 Ф-261	01.09.15 05ч.20м	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-24 ДО ТП-172	0,3	103
6	РП-2 Ф-265	01.09.15 05ч.20м	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-24 ДО ТТП-5	0,9	642
7	ПС «Южная» Ф-109	01.09.15 07ч.05м	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-123	0,7	585
8	ПС «Северная»	31.08.2015	Внешние механические воздействия	0.2	22
9	ПС «Холодмаш» Ф-169	23.09.15 09ч.27м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-221 до опоры №10	0,7	514
10	ПС «Холодмаш» Ф-165	23.09.15 09ч.27м.	Повреждение КЛ-10кВ от РЛНД-340 до КТП-	0,11	37