

**Отчет об инцидентах в электрических сетях
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за первый квартал 2012 года.**

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	п/ст Холодмаш Ф-502	19.01.2012 04ч.28м.	Повреждение КЛ-10кВ от ВЛ Ф-502 до ТП-107	1ч. 55 мин.	320
2	п/ст Южная Ф-110	15.02.12 10ч.50м.	Повреждение КЛ-10кВ от п/ст Южная до ТП-240	40 мин.	900
3	ПС «Холодмаш»	06.03.12 09ч.10м.	Не обнаружено	1 час	150