

**Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за второй квартал 2014 года.**

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	ПС «Южная» Ф-116	09.05.14 10ч.38м.	Повреждение КЛ-10кВ от РП-2 до опоры №71	27м.	1045
2	ПС «Холодмаш» Ф-169	13.05.14 0ч.46м.	Повреждение КЛ-6кВ от опоры №6 до №10	01ч.29м.	1390
3	РП-3 Ф-125	15.05.14 15ч.05м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-31 до ТП-165	02ч.53м.	3600
4	ПС «Южная» Ф-116	15.05.14 15ч.05м.	Повреждение КЛ-10кВ Ф-112 от опоры №33 до КТП-8	15м.	420
5	ПС «Северная» Ф-631	18.05.14 20ч.41м.	Повреждение ВЛ-6кВ от опоры №9 до №12	02ч.14м.	230
6	ПС «Южная» Ф-103	18.05.14 20ч.06м.	Повреждение КТП-365	27м.	296
7	ПС «Южная» Ф-115	27.05.14 21ч.05м.	Повреждение КЛ-10кВ От РП-3 до ТП-151	01ч.30м.	600
8	ПС «Северная» Ф-604	28.05.14 13ч.15м.	Повреждение КТП-299	40м.	674
9	ПС «Холодмаш» Ф-169	10.06.14 19ч.45м.	Повреждение КЛ от опоры №8 до № 10	45м.	540
10	ПС «Усть-Джегута» Ф-281	20.06.14 12ч.06м.	Повреждение РВО	0 м.	0
11	ПС «Северная» Ф-629	20.06.14 14ч.36м.	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-45 до ТП-94	34м.	160
12	РП-4 Ф-407	21.06.14 09ч.00м.	Повреждение КЛ-10кВ от РП-4 до ТП-218	1ч.	230
13	ПС «Южная» Ф-109	22.06.14 09ч.30м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-10 до ТП-215	1ч.45м.	1540
14	ПС «Южная» Ф-103	22.06.14 09ч.40м.	Повреждение КЛ-10кВ от Южная до ТП-387	2ч.20м.	1260