

**Отчет об инцидентах в электрических сетях
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за второй квартал 2012 года.**

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	ПС «Южная» Ф-103	13.04.2012 14ч.30м.	Повреждение КЛ-10кВ от ВЛ Ф-103 до ТП-164	35 мин.	400
2	РП-3 Ф-322	26.04.12 08ч.00м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-262 до ТП-202	1ч.05м.	360
3	ПС «Южная» Ф-104	19.05.2012 16ч.30м.	Повреждение КЛ-10кВ от ВЛ Ф-104 до ТП-390	26 мин.	250
4	ПС «Южная» Ф-103	23.05.2012 18ч.15м.	Повреждение ВЛ-10кВ Ф- 103 от РЛНД до РП-76	1ч.35м.	1500
5	ПС «Южная» Ф-125	17.06.2012 13ч.25м.	Повреждение ВЛ-10кВ Ф- 125	20мин.	470
6	ПС «Холодмаш» Ф-169	25.06.2012 09ч.20м.	Повреждение КЛ-10кВ от опоры №8 до опоры №9	35 мин.	550