

Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за IV квартал 2012 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	ПС «Южная» Ф-125	31.10.12 03ч.54м.	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-268	36 мин.	300
2	ПС «Южная» Ф-125	04.11.12 11ч.30м.	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-125 до ВЛ Ф-125	28 мин.	470
3	ПС «Южная» Ф-109	08.11.12 07ч.24м.	Повреждена ТП-35	26 мин.	520
4	ПС «Южная» Ф-101	08.12.12 16ч.15м.	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-149 до ТП-152	1ч. 30 мин.	1520
5	ПС «Южная» Ф-103	09.12.12 21ч.05м.	Повреждено РЛНД на ТП-334	25 мин.	315