

**Отчет об инцидентах в электрических сетях
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за первый квартал 2011 года.**

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	п/ст Холодмаш Ф-165	18.01.2011 0ч.40м.	Перекрытие шинного моста ТП-212 РУ-10кВ	30 мин	130
2	п/ст Северная Ф-613	21.01.2011 13ч.13м.	Выход из строя КЛ 6 кВ от п/ст северная до РП-1.	27 мин	100
3	п/ст Южная Ф-108	30.01.11 21ч.02м.	Выход из строя КЛ 10 кВ от ТП-27 до РП-2.	6мин.	300
4	п/ст Южная Ф-103	01.02.2011 01ч.02м.	Повреждено РЛНД опора №31	1ч.20мин.	350
5	п/ст Южная Ф-108	01.03.11 21ч.13м.	Выход из строя КЛ 10 кВ от ТП-27 до РП-2.	23 мин.	900
6	п/ст Южная РП-3 Ф-321	05.03.11 15ч.42м.	Течь кровли в ТП-46 РУ-10кВ	38мин.	550
7	п/ст Южная Ф-103	10.03.11 16ч.26м.	Перекрытие шинного моста ТП-364 РУ-10кВ	57мин.	400
8	п/ст Южная Ф-107	13.03.11 07ч.01м.	Выход из строя КЛ 10 кВ от ТП-120 до ТП-88.	2ч.24м.	430
9					
10					
11					
12					