

Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за первый квартал 2013 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	ПС «Северная» Ф-609	11.01.13 07ч.50м.	Повреждение КЛ-6кВ от ПС «Северная» до РП-8	45 мин.	1000
2	ПС «Северная» Ф-613	23.01.13 13ч.30м.	Повреждение КЛ-6кВ от ПС «Северная» до РП-1	15 мин.	500
3	ПС «Северная» Ф-605	02.02.13 18ч.52м.	Повреждение КЛ-6кВ от ПС «Северная» до ТП-1	33 мин.	140
4	ПС «Южная»	03.02.13 14ч.50м.	Повреждена ВЛ-10кВ	48 мин.	400
5	РП-2 Ф-262	27.02.13 07ч.33м.	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-130 до ТП-153	27 мин.	390
6	ПС «Южная» Ф-109	23.03.13 12ч.50м.	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-174 до ТП-169	30 мин.	480