

Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за первый квартал 2014 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	ПС «Холодмаш» Ф-169	09.01.14 11ч.58м.	Повреждение КЛ 10кВ от ТП-118 до ТП-118	1ч.	930
2	ПС «Северная» Ф-605	17.01.14 09ч.50м.	Повреждение КЛ 6кВ от ТП-17 до ТП-110	0ч.30м	600
3	ПС «Северная» Ф-626	17.01.14 10ч.12м.	Повреждение КЛ 6кВ от ТП-198 до ПС «Северная»	0ч.42м.	80
4	ПС «Южная» Ф-125	27.01.14 19ч.20м.	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-67 до РП-3	1ч.12м.	1900
5	ПС «Северная» Ф-604	31.01.14 10ч.22м.	Повреждена ТП-116	13м.	430
6	ПС «Северная» Ф-613	05.03.14 11ч.50м.	Повреждение КЛ 6кВ от ПС «Северная» до РП-1	30м.	850
7	ПС «Южная»	06.03.14 17ч.20м.	Повреждение КЛ 10кВ от ТП-152 до ТП-171	32м.	500
8	ПС «Северная» Ф-607	26.03.14 15ч.16м.	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-42 до опоры №5	34м.	150