

Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за второй квартал 2013 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	ПС «Северная» Ф-603	16.04.2013 18ч.38м.	Повреждение ВЛ-10кВ от ТП-42 до ТП-214	19 мин.	410
2	ПС «Южная» Ф-107	20.04.13 14ч.35м.	Повреждение ВЛ-10кВ ТП-190	20 мин.	330
3	ПС «Южная» Ф-112	21.04.13 06ч.40м.	Повреждена КЛ-10кВ от ВЛ Ф-112 до ТП-274	50 мин.	500
4	ПС «Южная» Ф-107	26.04.13 08ч.50м.	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-98	20 мин.	630
5	ПС «Южная» Ф-107	11.05.13 11ч.13м.	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-100 до ТП-250	12 мин.	300
6	ПС «Южная» Ф-101	05.06.13 04ч.52м.	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-92 до ТП-149	42 мин.	450
7	ПС «Южная» Ф-103	05.06.13 04ч.52м.	Повреждена ВЛ-10кВ от опоры №79 до ТП-142	2 ч.	1000
8					