

Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за третий квартал 2013 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	ПС "Южная" Ф-115	11.09.2013 15ч.33м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-224 до ТП-26	29 мин.	605
2	ПС "Южная" Ф-109	20.09.2013 10ч.00м.	Повреждение КЛ-10кВ от ПС "Южная" до ТП- 196	2 мин.	35
3	ПС "Южная" Ф-104	22.09.2013 17ч.20м.	Повреждение КТП-350	1 час	340
4					
5					
6					