

Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за IV квартал 2013 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжительность простоя, часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	ПС "Южная" Ф-103	12.10.13. 0ч02м.	КТП-369	0ч.36м.	300
2	ПС "Южная" Ф-125	12.10.13. 23ч.05м.	КЛ-10кВ Ф-125 от ТП-67 до ТП-165а	0ч.30м.	700
3	ПС "Южная" Ф-103	30.10.13 15ч20м.	КТП-365	0ч.58м.	800
4	ПС "Северная" Ф-103	16.11.13 19ч.29м.	КЛ-6кВ от ТП-1 до ПС "Северная"	1ч.31м.	2200
5	ПС "Холодмаш" Ф-503	12.12.13 19ч.23м.	КЛ-10кВ от ТП-122 до ТП-57	0ч.27м.	670
6	ПС "Южная" Ф-114	12.12.13 19ч.50м.	КЛ-10кВ от ПС "Южная" до РП-2		0
7	ПС "Холодмаш" Ф-169	12.12.13 23ч.55м.	ВЛ-10кВ от ТП-221 до опоры №9	1ч.25м.	1100