

Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за IV квартал 2014 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя, часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	ПС «Северная» Ф-614	01.10.2014 13ч.18м.	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-232 до ТП-45	0ч.22м.	220
2	ПС «Холодмаш» Ф-165	07.10.14 10ч.40м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-96 до ТП-107	0ч.25м.	220
3	ПС «Южная» РП-3 Ф-322	31.10.14 13ч.50м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-267 до ТП-283	0ч.30м.	1150
4	ПС «Южная» Ф-115	08.11.14 13ч.09м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-224 до ТП-223	0ч.38м.	886
5	ПС «Южная» Ф-122	08.11.14 13ч.21м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-242 до ТП-270	1ч.16м.	1178
6	ПС «Северная» Ф-638	09.11.14 12ч.32м.	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-9 до ТП-50	0ч.33м.	825
7	ПС «Южная» Ф-109	11.11.14 21ч.50м.	Повреждение КЛ-10кВ от ПС «Южная» до ТП-169	0ч.40м.	821
8	РП-3 Ф-125	16.11.14 13ч.40м.	Повреждение КЛ-10кВ от РП-3 до ТП-67	0ч.40м.	832
9	ПС «Северная» Ф-612	09.12.14 12ч.17м.	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-85 до ТП-126	0ч.13м.	164