

Отчет по авариям в электрических сетях  
 ОАО «Распределительная сетевая компания»  
 за сентябрь 2014 г.

N	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежденного Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	04.09.14	15ч.27м.	04.09.14	16ч.32м.	174	Повреждение ВЛ-10кВ от опоры №7 до опоры №9	Повреждённый участок восстановлен.
2	11.09.14	12ч.38м.	11.09.14	12ч.43м.	118	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-98	Повреждённый участок восстановлен.
3	13.09.14	17ч.55м.	13.09.14	18ч.48м.	165	Повреждение ТП-212	Поврежденный участок восстановлен.
4	18.09.14	12ч.11м.	18.09.14	12ч.13м.	169	Повреждение не обнаружено	Повторное включение успешное
5	18.09.14	12ч.38м.	18.09.14	12ч.39м.	165	Повреждение не обнаружено	Повторное включение успешное
6	19.09.14	09ч.36м.	19.09.14	10ч.15м.	104	Повреждена КЛ-10кВ ввод в КТП-350	Поврежденный участок выведен из схемы
7	24.09.14	11ч.25м.	24.09.14	11ч.50м.	607	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-42 до ВЛ	Поврежденный участок выведен из схемы