

**О наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей
по центрам питания 35 кВ и выше
IV квартал 2014 г.**

№ п/п	Номер подстанции	Уровни напряжения	Установленная мощность существующих трансформаторов				макс замеров М Вт	Текущий резерв мощности для присоединения потребителей М Вт	
			№ Тр-ра	М ВА	М Вт	%		с учетом присоединенных потребителей	с учетом выданных технических условий
1	ПС	110/10	Т-1	16	13,6	0,61	8,29	5,31	1,8
	Холодмаш		Т-2	16	13,6	0,35	4,75	8,85	3,3

Документ расположен на сайте [http:// ch- rsk.ru](http://ch-rsk.ru)