

Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений
ОАО «Распределительная сетевая компания»
за III квартал 2014 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	Продолжитель ность простоя, час. мин.	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
1	ПС «Северная» Ф-605	03.07.2014 11ч.41м.	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-61 до ТП-110	0ч.24м.	520
2	ПС «Холодмаш» Ф-165	04.07.2014 13ч.40м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-36 до ТП-55	0ч.25м.	217
3	ПС «Южная» Ф-103	07.07.2014 10ч.58м.	Повреждена КТП-279	0ч.15м.	235
4	ПС «Северная» Ф-607	15.07.14 13ч.46м.	Повреждена ВЛ-6кВ от опоры № 11 до № 30	0ч.40м.	167
5	ПС «Холодмаш» Ф-166	15.07.14 17ч.10м.	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-289 до ТП-33	3ч.20м.	280
6	ПС «Холодмаш» Ф-109	24.07.14 15ч.00м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-215 до ТП-10	0ч.18м.	150
7	РП-4 Ф-407	19.08.14 13ч.45м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-167 до ТП-215	1ч.	276
8	РП-5 Ф-503	21.08.14 22ч.20м.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-38 до ТП-122	0ч.30м.	1400
9	ПС «Северная» Ф-866	25.08.14 16ч.25м.	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-82 до ТП-287	0ч.22м.	200
10	ПС «Холодмаш» Ф-174	04.09.14 15ч.27м.	Повреждение ВЛ-10кВ от опоры №7 до №9	1ч.05м.	322
11	ПС «Южная» Ф-118	11.09.14 12ч.38м.	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-98	0ч.05м.	175
12	ПС «Холодмаш» Ф-165	13.09.14 17ч.55м.	Повреждена ТП-212	0ч.53м.	405
13	ПС «Холодмаш» Ф-169	18.09.14 12ч.11м.	Повреждение не обнаружено	0ч.2м.	24
14	ПС «Холодмаш» Ф-165	18.09.14 13ч.38м.	Повреждение не обнаружено	0ч.1м.	10
15	ПС «Южная» Ф-104	19.09.14 09ч.36м.	Повреждена КЛ-10кВ ввод в КТП-350	0ч.39м.	238
16	ПС «Северная» Ф-607	24.09.14 11ч.25м.	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-42 до ВЛ	0ч.25м.	220