

**О наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей
по центрам питания 35 кВ и выше
II квартал 2015 г.**

№ п/п	Номер подстанции	Уровни напряжения	Установленная мощность существующих трансформаторов			Загрузка	Максимальная фактическая нагрузка, М Вт	Свободная мощность, М Вт
			№ Тр-ра	М ВА	М Вт	%		
1	ПС	110/10	Т-1	16	13,6	71	9,65	3,95
	Холодмаш		Т-2	16	13,6	52	7,02	6,58

Документ расположен на сайте [http:// ch- rsk.ru](http://ch-rsk.ru)