

**О наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей
по центрам питания 35 кВ и выше
III квартал 2014 г.**

№ п/п	Номер подстанции	Уровни напряжения	Установленная мощность существующих трансформаторов				макс замеров М Вт	Текущий резерв мощности для присоединения потребителей М Вт	
			№ Тр-ра	М ВА	М Вт	%		с учетом присоединенных потребителей	с учетом выданных технических условий
1	ПС	110/10	T-1	16	13,6	0,55	7,46	6,14	1,8
	Холодмаш		T-2	16	13,6	0,28	3,79	9,81	3,3

Документ расположен на сайте [http:// elset.org](http://elset.org)